



مصالح و اقلام مورد تایید سازمان

لیست مصالح و اقلام لوله کشی گاز مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

نکته مهم: کلیه مصالح و اقلام پیوستی فقط تا پایان دیماه ۹۶ از نظر فنی مورد تایید است و مجدداً مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در این دستور العمل مصالح استاندارد لوله کشی گاز که مورد تایید سازمان می باشد ارائه می گردد. در صورتی که مجریان بخواهند از مصالح غیر از لیست مورد تایید استفاده نمایند می بایست مدارک استاندارد و گواهینامه های مورد تایید علی الخصوص گواهینامه مرکز تحقیقات و ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و استاندارد را جهت اخذ تاییدیه به سازمان ارائه نمایند تا در صورت احراز شرایط به لیست مورد تایید اضافه گردد.

لوله:

۱) لوله سپاهان API

۲) لوله سپینتا API اهواز-تهران

۳) لوله مانسمان اهواز

۴) شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (بودن درز)

۵) لوله و پروفیل آریاوا

۶) شرکت تولیدی صنعتی کچو

کلیه لوله ها دارای استاندارد ISIRI باشند. فقط لوله های سپاهان تا سایز ۴ اینچ مورد تایید است. سایر لوله ها تا سایز ۲ اینچ استفاده گردد. ضمناً تمامی لوله های فوق می بایست از نظر وزنی مطابق جدول ۱۷-۴-۵-۱ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان باشند.

اتصالات لوله ها :

- ۱- نگین تابان ۲- دلتا ۳- نیکا ۴- تجهیز گاز ۵- تابان فولاد زنجان ۶- ایران اتصال (آسیا) ۷- حدید سازه ۸- ساجد
- ۹- اتصالات آریا (نام تجاری ۲۲۱ فولاد جوشی ۲۱۲) ۱۰- هلكو سحر گاز

نوار و پرایمر:

- ۱- آلتن ۲- شایک shaic ۳- نیا شیمی

توضیح : نوار و پرایمر برای استفاده در لوله ها باید ساخت یک کارخانه باشند.

شیرآلات:

- ۱- آذران (آذر) ۲- گاز ایران ۳- حقیقی ایران ۴- بهروز ۵- ایران شیر ۶- شیر گاز ۷۷۰ (عالی شیر) ۷- شیر امین ۸- شیر گاز مهشیر ۹- سارا ۱۰- نگین ۱۱- نیران ۱۲- آذر ۱۳- CIM T10 ۱۴- سامین ۱۵- عالی شیر نوید
- شیر گاز و مهشید و نگین فقط سایز ۱/۲ اینچ مورد تایید است.
- شیر گاز نیران سایز ۱/۲ و ۳/۴ اینچ مورد تایید است.
- سایر شیرها سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ مورد تایید است.
- داشتن نشان ملی استاندارد بر روی کلیه لوله ها، اتصالات و شیرآلات الزامی است.
- امکان حذف و اضافه اقلام تاییدی بر اساس ضوابط و استانداردها وجود دارد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان سیستان و بلوچستان